
Přístupnost fakulní budovy



Základní přehled přístupnosti



[Legenda k ikonám](#)

Uživatelský popis objektu

- V budově Husitské teologické fakulty sídlí děkanát, studijní oddělení, odborná knihovna, katedry husitské a pravoslavné teologie, judaistiky, religionistiky, filozofie a dalších neteologických oborů. Fakulta užívá pouze hlavní budovu a levý trakt objektu.

Vstup

- Povrch přístupového chodníku je asfaltový s poruchami. Do areálu fakulty vede dvoukřídlá branka (šířka 2x 88 cm) bez zvonkové signalizace.
- Před hlavním vstupem do budovy je krátké schodiště (+3 schody), které nedostatečně kompenzuje prudká jednoramenná rampa (sklon 28 %, šířka 100 cm, délka 162 cm) bez opatření proti sjetí vozíku a bez madla. Horní podesta je prostorná. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 99 cm, vedlejší křídlo šířka 100 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u vstupu není. Za vchodem vpravo se nachází vrátnice (pult výška 88 cm).
- Vedlejší uzamčený vstup vede do přízemí hlavní budovy u napojení levého traktu. Před vstupem jsou +2 schody, které opět nedostatečně kompenzuje jednoramenná rampa (sklon 20 %, šířka 82 cm, délka 200 cm) bez opatření proti sjetí vozíku a bez madla. Horní podesta je prostorná. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 87 cm) s +1 schodem a kovovým vyrovnávacím nájezdem (sklon 20 %, šířka 60 cm, délka 76 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u vstupu není.
- Samostatný vstup vede do levého traktu. Před vstupem je jednoramenná rampa (sklon 12-13 %, šířka 147 cm, délka 240 cm) s oboustranným madlem (výška 90 cm). Horní podesta je prostorná.

Interiér

- Od hlavního vstupu vede do 2. nadzemního podlaží schodiště se šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 84 cm, hloubka 108 cm, ovládací prvky max. výška 113 cm). Manipulační plochy spodní i horní podesty jsou dostatečné.
- Ve 2. nadzemním podlaží se nachází studijní oddělení, katedra biblistiky a judaistiky (dveře šířka 2x 60 cm) a auly (dveře šířka 2x 60 cm).
- 2. – 5. nadzemní podlaží hlavního traktu s knihovnou, kaplí, katedrami a děkanátem propojuje osobní výtah. Poslední 6. nadzemní podlaží s učebnou H 503 je přístupné pouze po schodišti.
- 1. nadzemní podlaží (vzhledem k hlavnímu vstupu snížené), v němž sídlí tiskárna Nakladatelství Karolinum, je ze vstupní haly rovněž zpřístupněné šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 84 cm, hloubka 108 cm, ovládací prvky max. výška 113 cm). Manipulační plochy spodní i horní podesty jsou dostatečné.
- Třetí plošina se shodnými parametry překonává +6 schodů na jižním konci chodby 1. nadzemní podlaží. Horní stanice plošiny je na podestě schodiště, které se nachází mezi hlavním a levým traktem. Prostorná schodišťová podesta je přestupní plochou na čtvrtou šikmou schodišťovou plošinu stejných rozměrů. Při přestupu na schodišťové podestě je však nutná asistence pro přivolání plošiny.
- Čtvrtá plošina pak spojuje úroveň vedlejšího vstupu hlavního traktu (viz Vstup), kde se nachází katedra religionistiky, menza a upravená kabina WC, s aulou H 109 (dveře šířka 2x 72 cm) a 2. nadzemním podlažím levého traktu fakultní budovy.
- Levý trakt se svým vlastním vstupem (viz Vstup) má čtyři podlaží, která propojuje výtah (viz Výtah). Ve 2. - 4. nadzemním podlaží vede od výtahu páteřní chodba, podél níž jsou rozmístěné učebny a kanceláře (dveře šířka min. 80 cm). V 1. nadzemním podlaží traktu je páteřní chodba přehrazena kuchyní. Přístup k menze a upravené kabině WC proto vede jen přes vedlejší vchod hlavní budovy.

Výtah

- Výtah v hlavní budově (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 140 cm) spojuje 2. – 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 90 cm) na boční stěně a zrcadlem (výška spodní hrany 5 cm) na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 92 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 111 cm.
- Průchozí výtah v levém traktu (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 140 cm) spojuje 1. – 4. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 90 cm) a zrcadlem (výška spodní hrany 93 cm) na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 92 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

Hygienické zázemí

- Samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 300 cm) se nachází v přízemí levého traktu u menzy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

- Vyhrazení parkovací stání není k dispozici.

MHD

- Nejbližší stanice metra je Budějovická, příjezd od ní je možný (10 min), nicméně chodníkům často chybí snížené nájezdy. Obrubníky však nejsou vysoké, popř. se jedná o rezidenční čtvrť, kde lze případně jet ve vozovce. Více na www.dpp.cz.